



РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ/МОНТАЖУ

airRoxy Sp. z o.o.

ul. Graniczna 40

Phone (+48) 32 239 42 00,

www.airroxy.com

44-178 Przyszowice

e-mail:office@airroxy.com

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА

Благодарим за выбор нашего продукта. Гарантируем, что удовлетворит все Ваши ожидания. Желаем удовольствия от приобретенного вентилятора и его использования.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Вентиляторы **aRok/aRos** можно применять только в промышленных помещениях (мастерские, залы, складские помещения, гаражи). Вентиляторами **aRok/aRos** можно управлять при помощи регуляторов оборотов.

КОНСТРУКЦИЯ:

Вентилятор **aRok/aRos** построен из:

- двигателя индукционного асинхронного однофазного, приспособленного к постоянной работе,
- стального воздушного винта, профилированного под надлежащим углом,
- корпуса изготовленного из технического полимерного материала, устойчивого к механическим повреждениям.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ:

Вентиляторы **aRok/aRos** не требуются в частых осмотрах. Приспособлены к постоянной работе и в зависимости от условий работы вентилятора можно их совершать временно в случае потребности.

УСТАНОВКА:

Вентиляторы **aRok/aRos** устанавливаем непосредственно в стене.

После распаковки вентилятора следует проверить:

- состояние питающего провода (порезы, трещины изоляции)
- состояние корпуса вентилятора (вмятины, деформации) - воздушный винт не должен прикасаться к корпусу.

Данные на технической наклейке должны соответствовать параметрам электрической установки. Рекомендуется проверку состояния продукта в связи с возможными повреждениями возникшими в транспорте.

ВНИМАНИЕ!!!

Перед началом монтажа выключите источник питания в электрической установке!

Если не установлено повреждений продукта, можно приступить к установке вентилятора в предназначенном месте:

- подготовить электроприсоединения
- установить вентилятор в вентиляционном канале
- наложить каналы с обеих сторон на фланцы прокаченные в корпусе
- зажать эластичные каналы с использованием кабельной стяжки и отвертки (так, чтобы стяжка легла в перештамповках в корпусе)
- подключение к электрической установке должно быть совершено квалифицированным персоналом с полномочиями!

КОНСЕРВАЦИЯ:

С целью удаления загрязнений из вентилятора следует:

- отключить вентилятор от электрической сети
- демонтировать вентилятор
- в случае серьезной степени загрязнения следует демонтировать турбину с использованием отвертки или ключа
- тщательно помойте все детали влажной тряпкой с небольшим количеством моющего средства, обращая внимание чтобы не замочить двигателя
- после того, как вытереть до суха все элементы вентилятора следует повторно их закрепить (способ крепления воздушного винта к оси двигателя решен при помощи дистанционной прокладки или распорного болта, в связи с чем этот болт не докручивается до упора)
- установить вентилятор в предназначенном месте

КОНСЕРВАЦИЯ ДВИГАТЕЛЯ:

Двигатель должен быть подвержен временным осмотрам в зависимости от условий в каких работает, однако не реже чем раз в два года. Осмотр охватывает очистку и внешний осмотр двигателя и защит.

Осмотр должно выполнять лицо с надлежащими квалификациями.

Следует проверить: -сопротивление изоляции и обмотки, -сопротивление заземления, - состояние подшипников.

ВНИМАНИЕ!

Подключение к электрической сети должно быть выполнено квалифицированным электриком с полномочиями SEP!

Перед приступлением к действиям по консервации или регулировке, следует отключить вентилятор от электрической сети! Электрическая установка должна содержать выключатель, в котором расстояние между контактами всех полюсов составляет не менее чем 3 мм. Требуется безусловное заземление вентилятора.

Следует предпринять соответствующие меры для избежания обратного потока газов в помещение из открытого дымохода или другого оборудования с открытым огнем.

Вентиляторов **aRok/aRos** нельзя применять в помещениях содержащих повышенное количество влажности и в качестве противовзрывных вентиляторов. Все действия по консервации следует выполнять после предварительного отключения вентилятора **aRok/aRos** от электросети, даже если вентилятор не работает!!!

Запрещается приближаться к вентилятору во время работы, а также без предварительного отключения питания от установки.

Монтаж вентилятора **aRok/aRos** способом не соответствующим руководству или эксплуатации вентилятора в состоянии даже частично не комплектном запрещено! Следует безусловно подключить заземляющий провод!

Следует проверить направление оборотов воздушного винта после подключения, так как неправильное направление работы турбины причинит к неправильной работе оборудования. В случае повреждения следует поручить починку специализированному сервису. Перед запуском двигателя следует проверить все болтовые соединения.

ЭЛЕКТРОПОДКЛЮЧЕНИЯ



ГАРАНТИЯ

Вентиляторы канальные **aRok/aRos** фирмы **airRoxy** обладают гарантией на период 2 лет от даты закупки. Гарантия действительна только с доказательством закупки и правильно заполненным гарантийным талоном. Не охватывает зато изъяс, которые возникли в результате воздействия внешних механических сил, загрязнений, собственных переработок, воздействия химических факторов, непрофессиональной сборки.

Гарантийная карта №: _____

обнаружения	ремонта	Объем ремонта	Подпись
Модель: Фабричный номер: Дата продажи: № счета:	Модель: Фабричный номер: Дата продажи: № счета:	Модель: Фабричный номер: Дата продажи: № счета:	
Печать продавца	Печать продавца	Печать продавца	
Дата	Дата	Дата	
Печать сервисного пункта	Печать сервисного пункта	Печать сервисного пункта	

Гарантия 2 года



ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВЫБРАСЫВАТЬ ОТРАБОТАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ ОТХОДАМИ. ПЕРЕЧЕРКНУТЫЙ СИМВОЛ МУСОРНОГО КОНТЕЙНЕРА ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ И ЭЛЕКТРОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ НЕ ДОЛЖНО ВЫБРАСЫВАТЬСЯ ВМЕСТЕ С ДРУГИМИ БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ. ЭТОТ СИМВОЛ ТАКЖЕ УКАЗЫВАЕТ НА НЕОБХОДИМОСТЬ РАЗДЕЛЬНОГО СБОРА ПРОДУКЦИИ ПРИ ЕЕ УТИЛИЗАЦИИ. ДАННОЕ УСТРОЙСТВО ИЗГОТОВЛЕНО ИЗ МАТЕРИАЛОВ И КОМПОНЕНТОВ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

Пользователь обязан сдавать отработанное оборудование в пункты приёма отработанного электронного оборудования. Организации, ведущие такие пункты приёма, включая местные пункты сбора, магазины и муниципальные учреждения, создают соответствующую систему, обеспечивающую возможность сдачи данного оборудования. Дополнительную информацию о переработке устройства можно получить в местной администрации города, в муниципальном предприятии по утилизации отходов или в магазине, в котором оно было приобретено. Правильная утилизация отработанного оборудования способствует предотвращению негативных последствий для здоровья людей и окружающей среды, возникающих из-за возможного наличия в оборудовании опасных компонентов. Домашние хозяйства играют важную роль в содействии повторному использованию и восстановлению, включая переработку, отработанного оборудования, поскольку именно на этом этапе формируются установки и модели поведения, влияющие на сохранение общего блага — чистой окружающей среды. Домашние хозяйства также являются одними из крупнейших пользователей мелкого оборудования, и рациональное обращение с ним на этом этапе способствует эффективному возврату вторичного сырья.